



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

► Regierungsratsbeschluss vom 26. Februar 2013

P125340

Schriftliche Anfrage Thomas Mall betreffend Photovoltaikanlagen

- ://: 1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Schreibensentwurf an den Grossen Rat.

Begründung

Solange Licht auf Solarzellen fällt, stehen die Leitungen auf der Gleichstromseite der Photovoltaikanlage – zwischen den Solarmodulen und dem Wechselrichter – unter Spannung. Wie bei jeder anderen offenen Stromleitung besteht dabei die Gefahr von Stromschlägen. Ein Dachstockbrand, bei dem eine Photovoltaikanlage involviert ist, wird von der Feuerwehr – unabhängig ob Tag oder Nacht – unter Einhaltung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstands umgehend mit Wasser bekämpft. Bis dato sind in den beiden Basel keine nennenswerten Probleme bei der Löschung von brennenden, mit Photovoltaikanlagen ausgestatteten Dachstöcken aufgetreten.

