



Regierungsratsbeschluss vom 29. Mai 2018

Schriftliche Anfrage Stephan Luethi-Brüderlin betreffend Stromausfall im St. Jakob-Park am 3. März 2018

P185089

1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Schreibensentwurf an den Grossen Rat.

Begründung

Der Schaden entstand durch einen Isolierschaden einer Stromsammelschiene. Aus feuerpolizeilicher Sicht ist ein Ausfall der Sicherheitsversorgung nicht akzeptabel. Die von der Betreiberin und der Stockwerkeigentümergeinschaft eingeleiteten Sofortmassnahmen und die Arbeit einer Fachfirma werden von der Gebäudeversicherung begleitet.

