



Regierungsratsbeschluss vom 26. August 2014

Schriftliche Anfrage Murat Kaya betreffend stinkende Kanalisationsschächte

P145266

1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Schreibensentwurf an den Grossen Rat.

Begründung

Eine gute Belüftung der Kanalisationen mit ausreichender Sauerstoffzufuhr verhindert das Faulen des Abwassers und dem damit verbundenen penetranten, stechenden Geruch. Die Abdeckungen der Kanalisationsschächte haben daher entsprechende Lüftungsöffnungen. Bei Meldungen über erhöhte Geruchsbelästigungen aus der Kanalisation wird primär versucht, die Ursache zu ermitteln und zu beseitigen. Ist das nicht möglich, bleibt im Einzelfall nur die Symptombekämpfung mittels Einbaus von Aktivkohlefiltern als Geruchssperren in den Einstiegsöffnungen. Aufgrund der hohen, zusätzlichen Betriebskosten, ist jedoch ein flächendeckender Einbau nicht sinnvoll.

